

Słupia dnia 13.04.2018r.

RGG.271.1.2.2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego Nr.RGG.271.2.2018 Nr. ogłoszenia 539277-N-2018 z Dnia 2018.04.03 dotyczącego Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej na terenie Gminy Słupia.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 12.04.2018r. dotyczy ZPO Słupia

Pytanie :

Dotyczy ZPO Słupia

W przedmiarze na wykonanie instalacji c.o. w pozycji "Dostawa wraz z montażem kotła na pellet o mocy 120 kW wraz zasobnikiem o pojemności 295 l. występuje ilość 1 kocioł, w specyfikacja techniczna uwzględnia jeden kocioł natomiast w treści projektu technicznego jest zawarte "Wymagania Zamawiającego dotyczące elementów kotłowni (źródła ciepła):Moc źródła ciepła wymagana : 151 kW i 180 kW" Prosimy o jednoznaczne określenie ilości kotłów

Odpowiedź :

W ofercie należy wycenić i zastosować 2 kotły o mocach wykazanych w opracowaniach technologicznych.

  
Zastępca Wójta